

Goszczyn, 13.12.2021r.

ZP.271.23.2021

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie”

**Pytanie:** W celu dokonania poprawnej kalkulacji prosimy o załączenie zestawienie stolarki budowlanej (okien i drzwi), które będą do wymiany.

Niestety w przedmiarze robót nie ma wystarczających informacji o ilości, wymiarach czy kolorze wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej.

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2021r., informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania przetargowego udostępniona została inwentaryzacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie.

Wymiary okien:

- Okna klatki schodowej 1,30\*0,50\* 6szt
- Okna piwnicy:  
0,80\*0,50\* 1szt  
1,20\*0,50\*1szt  
2,38\*0,50\*1szt
- Okna I piętro: 2,38\*1,45\*3szt

Podział okien zgodnie z przedmiarem.

W kosztorysie nastąpiła pomyłka, na stronie postępowania zostanie zamieszczony poprawiony przedmiar robót .

Jednocześnie podaje parametry techniczne okien:

- materiał PCV,
- kolor biały,
- 6-komorowe,
- 3-szybowe
- współczynnik przenikania ciepła 0,9 nW/(m<sup>2</sup>K).

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Jadwiga Straczewska  
SEKRETARZ GMINY