

URZĄD GMINY

ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 6632260, fax 048 6632247

Goszczyn, 09.12.2021r.

ZP.271.23.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie”

Pytanie: W celu weryfikacji obmiarów związanych z termomodernizacją budynku oraz wymianą zewnętrznego stolarki drzwiowej i okiennej prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej (rysunki elewacji, rzuty, przekroje, zestawienie stolarki) oraz opis techniczny do powyższych pozycji

Odpowiedź: W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2021r., informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania przetargowego udostępniona została inwentaryzacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie.

Wymiary okien:

- Okna klatki schodowej 1,30*0,50* 6szt

- Okna piwnicy:

0,80*0,50* 1szt

1,20*0,50*1szt

2,38*0,50*1szt

- Okna I piętro: 2,38*1,45*3szt

Podział okien zgodnie z dokumentacją techniczną .

W kosztorysie nastąpiła pomyłka, na stronie postępowania zostanie zamieszczony poprawiony przedmiar robót .

Jednocześnie podaje parametry techniczne okien:

- materiał PCV,

- kolor biały,

- 6-komorowe,

- 3-szybowe

- współczynnik przenikania ciepła 0,9 nW/(m²K).

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Jolanta Strączewska
SEKRETARZ GMINY