

Goszczyn, dnia 10.05.2021 r.

Gmina Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W
- ul. Koziętulska gm. Goszczyn”**


Pytanie:

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące postępowania przetargowego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn“:

W związku z zaprojektowaną konstrukcją nawierzchni mineralno – asfaltowej w dwóch warstwach (wiążąca 3 cm i ścieralna 3 cm) o łącznej grubości 6 cm, z technologicznego punktu widzenia możliwe i zasadne jest wykonanie tzw. jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA o uziarnieniu 0/16 mm w celu podniesienia trwałości nowego pakietu warstw asfaltowych, oraz skrócenia czasu robót i rezygnacji z jednego skropienia międzywarstwowego. Jest to technologia przeznaczona dla dróg samorządowych i z powodzeniem umożliwia trwale i szybkie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Jest to rozwiązanie zamienne i zapewnia ono trwale rozwiązanie w stosunku do dwóch warstw nawierzchni. Technologia i mieszanka SMA 16 JENA opiera się na wymaganiach zawartych w normie PN-EN 13108-5 oraz Poradniku Technologicznym. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni asfaltowej w formie tzw. nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki SMA 16 JENA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej w formie nawierzchni jednowarstwowej. Wykonanie nawierzchni mineralno- asfaltowej zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarem robót.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński