

Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa dróg gminnych -2 części“

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące postępowania przetargowego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych -2 części“:

W związku z zaprojektowaną konstrukcją nawierzchni mineralno – asfaltowej w dwóch warstwach (wiążąca średnio 100 km/m² -4 cm i ścieralna 4 cm) o łącznej grubości 8 cm, z technologicznego punktu widzenia możliwe i zasadne jest wykonanie tzw. jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA o uziarnieniu 0/16 mm w celu podniesienia trwałości nowego pakietu warstw asfaltowych, oraz skrócenia czasu robót i rezygnacji z jednego skropienia międzywarstwowego. Jest to technologia przeznaczona dla dróg samorządowych i z powodzeniem umożliwia trwałe i szybkie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Jest to rozwiązanie zamienne i zapewnia ono trwałe rozwiązanie w stosunku do dwóch warstw nawierzchni. Technologia i mieszanka SMA 16 JENA opiera się na wymaganiach zawartych w normie PN-EN 13108-5 oraz Poradniku Technologicznym. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni asfaltowej w formie tzw. nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki SMA 16 JENA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej w formie nawierzchni jednowarstwowej. Wykonanie nawierzchni mineralno- asfaltowej zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarem robót.


WOJT
mgr Waldemar Kopczyński